

GAZELCO

FLASH

PV CPPT EST DU 25/09

- Une analyse a été refaite suite au problème du choix des EPI lors de la manipulation d'une torsade sous tension. Résultat : les gants de manutention sont suffisants pour manipuler une torsade sous tension.
- Le taux d'accident de travail ainsi que le taux de gravité est en baisse.
- Les infos diverses sur les véhicules sont reportés au mois prochain, Monsieur Pineux étant absent.
- Les clés de vannes ont été fournies et la convention a été signée par les pompiers de Namur.
- Pour le vestiaire d'Eupen, Ores ne trouve pas d'entrepreneur pour effectuer les travaux à cause du système de paiement propre à Ores.
- Genouillères extérieurs, aucune ne rentrent dans les critères d'Ores.
- Bâtiment de Gedinne et Barvaux, la stratégie pour les 2 bâtiments a été présentée en CE.
- Déchets des sous-traitants, un rappel leur a été envoyé en leur demandant de déposer les déchets dans leurs propres conteneurs et non chez Ores.
- Qualités des prestations, Equans est suivi pour corriger tous les manquements constatés
- Conduites Fluxis, une demande est faite pour enterrer plus profondément les conduites 15 Bars. Ores respectera la règle de 80 cm et non plus bas.
- Bureau de dessin de Aye, après notre intervention suite aux problèmes remontés, le responsable Mr Joris nous a communiqué que le bureau de Aye et Strépy sont voués à disparaître en grande partie suite à la vectorisation.

